

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга		ОГРН
1027808914033		
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. 85.11		ОКВЭД основной
2		ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.		ОКВЭД дополнительный
Форма собственности 13		ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма 75203		ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта Константинова Татьяна Валерьевна		
Телефон, факс руководителя объекта Тел. (812)428-70-53 Факс (812)428-70-53		
E-mail объекта gdou33petergof@mail.ru		
Юридический адрес объекта 198504 Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Ботаническая, д. 3, корпус I, лит. А		
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес объекта 198504 Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Ботаническая, д. 3, корпус I, лит. А		
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование организации владельца (арендатора) объекта		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта		
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование вышестоящей организации (собственника)		администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации 198510 Санкт-Петербург, город Петергоф, Калининская улица, дом 7		
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации Попов Дмитрий Александрович		
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации		Тел. Факс
E-mail руководителя вышестоящей организации		

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
I Пути пешеходного движения										
1.1	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	1,8	0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Ширина пешеходных путей «К»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м				
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие да			п. 4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	да				
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие			п. 4.3.4, рис.Д.4	
						наличие				
1.2 Наружные лестницы										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	нет	0,35-0,4		
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	нет	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	нет	Не менее 1,35		
					Ширина марша лестниц «О»	м	нет			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п. 4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3 Пандусы: стационарные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Уклон пандуса «К»					
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	

								нет	0,85-0,92					Свободная зона 2, 1х 2, 1 в местах интенсивного использования
								нет	0,7					п. 4.1.15, рис. Д.9
								нет	1,5					
								нет	1,5					п. 4.1.16
								нет	1,5					
								нет						п. 4.1.16
								нет						
								нет	0,27-0,33					п.5.2.15
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением													
	Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)								
								нет	Не менее 1,6					п. 5.2.21
								нет	Не менее 1,6					

Входной узел

(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)

2.1	Наружные лестницы													
	Название зоны	1	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
								0,3	0,35-0,4					п. 4.1.12
								0,14	0,12-0,15					
								1,35	Не менее 1,35					
								нет	0,85-0,92					пп.4.1.14, 5.2.15
								нет						п.5.2.11
								соответствие	соответствует					п. 4.1.12
								наличие	нет					
								наличие	нет					
2.2	Пандусы: стационарные													
								нет	0,27-0,33					п.5.2.15

Название зоны		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		соотношение, нет (%)	нет	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14
	Уклон пандуса «К»							нет		
	Ширина между поручнями «К»						М	нет	0,9- 1,0	п. 4.1.14
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)						М	нет	0,85-0,92	
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)						М	нет	0,7	
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»						М	нет	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»						М	нет	1,5	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»						соответствие	нет		п. 4.1.16
	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»						соответствие	нет		п. 4.1.16
	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»						М	нет	0,27-0,33	п.5.2.15
2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		М	нет	Не менее 1,0	п.5.2.13
							(%)	нет	Не более 10%	
2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
							М	нет	Не менее 1,6	п. 5.2.21
							М	нет	Не менее 1,6	
2.5 Подъемники мобильные										
Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
							наличие	нет		п. 4.1.14
							наличие	нет		
2.6 Входные площадки										
Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
							наличие	нет		п. 5.1.3
							наличие	нет		СП 35-101-2001, п.3.17
							соответствие	нет		п. 5.1.3

				Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	нет	нет	Не более 0,025	СТП 118.13330, п.4.7
				Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3
				Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры 1,2,3,4							
	Название зоны	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	нет	Не менее 1,5	5.1.7.
				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»				
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные							
	Название зоны	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	нет	Не менее 1,2	п. 5.1.4
				Ширина в свету «К»	0,85			
				Высота каждого элемента порогов «К», «С»	0,45		Не более 0,014	
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей							
	Название зоны	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	нет		п. 5.1.5
				Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»				
				Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»				
2.10	Вестибюли общественных зданий							
	Название зоны	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8
				Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м			
				Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет		п. 5.5.6
				Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3	Пути движения внутри здания							
3.1	Коридоры, переходы в другие здания							
	Название зоны	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1,45	Не менее 1,5	п. 5.2.1
				Ширина «К»				
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров							
	Название зоны	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1,2	Не менее 0,9	п. 5.2.4
				Ширина «К»				
				Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	п. 5.2.4

		Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»		наличие		нет		п. 5.4.1		
3.3 Внутренние лестницы 1,2,3,4										
Название зоны		I	II	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,3	0,28 - 0,35		п.6.11 СП 118.13330.2012	
				Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,13 - 0,17			
				Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	1,1	0,85-0,92		п. 5.2.15	
				Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	0,3	0,27-0,33			
				Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет			п. 5.2.11	
				Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,05	Не менее 1,35		п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
				Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	нет	Не менее 1,05		СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
				Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	соответствие			п. 5.2.9	
3.4 Пандусы стационарные										
Название зоны		0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
				Высота одного подъема «К»	М	нет	Не более 0,8		п. 5.2.13, рис.Д.9	
				Уклон «К»	%	нет	Не более 1:20, (5%)			
				Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	нет	Не более 1:10, (10%)			
				Ширина пандуса «К»	М	нет	Не менее 1,5			
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	М	нет	1,5		п. 5.2.13	
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	М	нет	1,5			
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	нет	0,87-0,92		п. 5.2.15	
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	нет	0,7		п. 5.2.15	
				Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	М	нет	0,27-0,33		п. 5.2.15	
				Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			п. 4.1.16	
				Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			п. 5.2.14	

3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
Название зоны	0	0		Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
				Уклон пандуса «К»	%	нет	Не более 1:10, (10%)		
3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
				Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,6		
3.7 Подъемники мобильные									
Название зоны	0	0		«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посредстве м помощи
3.8 Лифты									
Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
				Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,7		
				Глубина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,5	п. 5.2.18	
				Ширина дверного проема «К»	м	нет	Не менее 0,95		
				Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
				Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
				Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
				Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
				Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
				Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
				Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.7	
4 Помещения, места обслуживания МПН в ОСИ									
4.1 В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не									

менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

	Название зоны	0	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»	нет	нет		
						на одно рабочее место	Кв.м	нет	12	п. 7.1.13
						на два рабочих места	Кв.м	нет	18	п. 7.1.13
						Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	нет	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12
						Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	нет	0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7
						Ширина прохода: «К», «С»		нет		
						около расчетно-кассового аппарата;	м	нет	Не менее 1,1	п. 7.4.2
						около прилавков для сервирования блюд;	м	нет	Не менее 0,9	п. 7.4.7
						между столами в ресторане.	м	нет	Не менее 1,2	п. 7.4.7
						Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	нет	Не менее одного места	п. 7.4.6
						Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	Кв.м.	нет	Не менее 3,0	п. 7.4.6
						Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. «С»	наличие	нет		п. 7.4.3
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	нет	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п. 7.5.12
						Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	нет	Не менее 2,0	п. 7.5.14
						Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет		
						Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной не менее 1,2 м «С»	соответствие	нет		п. 7.5.12

									нет	соответствие	нет			п.7.5.13
									нет	кв. м.	нет			п.7.5.17
									нет	м	нет			п.7.5.16
4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений														
	Название зоны	0	0	0					нет	м	нет			п.7.6.7
									нет	%	нет			п.7.6.7
									нет	м	нет			п.7.6.7
									нет		нет			п.7.6.7
									нет	соответствие	нет			
									нет	наличие	нет			п.7.6.2
									нет	наличие	нет			п.7.1.11
									нет	соответствие	нет			п.7.1.12
									нет	наличие	нет			п.7.1.12
									нет	наличие	нет			п.7.6.6, 7.7.3
									нет	наличие	нет			п.7.5.6
5 Санитарно-гигиенические помещения														
5 (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)														
5.1 Доступная кабина в общей уборной														
	Название зоны	0	0	0					нет	м	нет			п.5.3.3 рис.Д.11
									нет		нет			Не менее 0,75

				Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М	нет	1,35	п.5.3.6	
				Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М	нет	Не менее 2,4	п.5.3.8	
				То же, без скамей «К»	М	нет	Не менее 1,8	п.5.3.8	
				Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	нет		п.5.4.1	
6 АВТОСТОЯНКИ									
6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов									
Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
				Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	М	нет	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
				Ширина зоны для парковки «К»	М	нет	3,6	п. 4.2.4	
				Длина зоны для парковки «К»	М	нет	6,0		
				Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
				Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обесцелуется с учетом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обесцелуваны с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п. 1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: _____
Зам. заведующего по АХР

Должность

телефон _____

Заведующий

Согласовано: _____
Должность руководителя обследованного
объекта

телефон _____

Донатова Г.Г.
ФИО

Константинова Т.В.
ФИО

«19»_февраля 2018г.

«19»_февраля 2018г.

(подпись)

(подпись)

