

АКТ №389 от 27.07.2017

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад №33 Петродворцового района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д.3, корп.2, лит.А, пом. 1-Н**

Сведения об Объекте:

часть здания да помещение на 1 этаже, **246,5** кв.м.

наличие прилегающего земельного участка **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
договор безвозмездного пользования

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию находится по адресу: **190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А и администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга находится по адресу: 198510, Санкт-Петербург, город Петергоф, Калининская улица, дом 7**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): **образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **педагогическая деятельность**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **50** детей

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
к месту предоставления услуги

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

Все категории инвалидов рассматриваются только для посещения

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий ГБДОУ детский сад №33 Петродворцового района Санкт-Петербурга Константинова Татьяна Валерьевна, с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, действующий на основании доверенности № 18/07- 4 от 20 июля 2017 с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет* выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **да, соответствует К,О,**
земельный участок не принадлежит учреждению ГБДОУ детский сад №33 Петродворцового района Санкт-Петербурга
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**
поручни: **нет**
пандусы, роллопандусы: **да, условно соответствует К,**
земельный участок не принадлежит учреждению ГБДОУ детский сад №33 Петродворцового района Санкт-Петербурга
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**
мобильные лестничные подъемники: **нет**
раздвижные двери: **нет**
доступные входные группы: **да, частично соответствует О,С,Г,У условно соответствует К**
кнопка вызова: **да, соответствует К,О,С,Г,У**
доступные санитарно-гигиенические помещения: **да, частично соответствует О,Г,У условно соответствует С, не соответствует К**
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: **да, частично соответствует О,С,Г,У не соответствует К**
надлежащее размещение оборудования и носителей информации: **нет**
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет* выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, объект не доступен для инвалидов передвигающихся на кресле коляске до его реконструкции или капитального ремонта, объект не предоставляет услуг для инвалидов, инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресу:

ГБДОУ детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников Петродворцового района Санкт-Петербурга

Сайт: <http://www.gbdou12.caduk.ru>

ГБДОУ №7 Петродворцового района Санкт-Петербурга ул. Разводная, д.5/1 Лит А

Сайт: <http://gbdouds7petergof.caduk.ru/> Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

ГБДОУ №2 Петродворцового района Санкт-Петербурга Стрельна п., д.47Б, к.лит. А

Сайт: <http://cad2pfsfb.caduk.ru/> Инвалиды с нарушениями зрения

ГБДОУ №27 Московского района Санкт-Петербурга ул. Варшавская, дом 47, корпус 3, литер А

Сайт: <http://ds27nadezhda.ru/> Инвалиды с нарушениями слуха

ГБДОУ №5 Петродворцового района Санкт-Петербурга г. Ломоносов, ул. Ломоносова, д. 17.

Сайт: <http://детсад-ломоносов.рф/> Инвалиды с нарушением умственного развития

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга,

расположенного по адресу: **198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, улица**

Ботаническая, д.3, корп.2, лит.А, пом. 1-Н

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
-------	--	---	-----------------

1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	<p>На территории прилегающая к объекту достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Перед входом доступном для инвалидов и МГН месте, установлена кнопка вызова ответственного сотрудника учреждения за сопровождение инвалидов , для оказания помощи инвалиду до места предоставления услуги на объекте оформлена в виде информационного знака «Инвалид», пиктограмма на контрастном фоне.</p> <p>Пути перемещения к главному входу доступны.</p>	
1.2	К,О,С,Г,У	<p>Приказом от 15.12.2016 г. № 68</p> <p>Назначены ответственные сотрудники учреждения: для сопровождения МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 16.12.2016 г.) провела зам.зав.по АХР Донатова Г.Г.</p>	<p>Приказ №68 от 15.12.2016</p>
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О,С,Г,У	<p>Входной узел частично доступен для инвалидов.</p> <p>Перед входной дверью лестничный марш.</p> <p>Лестничный марш не адаптирован для инвалидов.</p> <p>Частично доступно.</p> <p>Ширина дверных проемов частично достаточна.</p> <p>Крыльцо учреждения имеет навес.</p> <p>Входная дверь с крыльца имеет завышенный порог.</p> <p>На выходе из входной двери установлен световой маяк-выход из помещения. Ширина дверных проемов частично достаточна.</p>	
2.2	К	Установлен стационарный пандус. Условно доступный.	
2.3	О,С,Г,У	<p>В тамбуре, на полу установлено ковровое покрытие противоскользящее.</p> <p>Помощь до места предоставления услуги по требованию, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)</p> <p>Преодоление пандуса, лестничного подъема, порога входной двери, на входной зоне и сопровождение инвалидов и МГН, организовано с помощью ответственных за сопровождение</p>	<p>Приказ №68 от 15.12.2016</p>

		сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы доступны. Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию).	
3.2	С	Тотально слепым требуется сопровождение	
3.3	О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см.пункт 1.2	Приказ №68 от 15.12.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г,У	Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже здания в сопровождении сотрудника	
4.2	О,С,Г,У	Аудитория для приёма посетителей инвалидов располагается на первом этаже. Имеет указывающую пиктограмму.	
4.3	О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см.пункт 1.2	Приказ №68 от 15.12.2016
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,Г,У	На 1 этаже. Размеры и внутреннее оборудование частично соответствуют требованиям для категорий инвалидов.	
5.2	С	Условно доступно.	
5.3	К	Санитарно-гигиеническое помещение недоступно	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. п.1.2	Приказ №68 от 15.12.2016
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. http://gdou33petergof.narod.ru/ На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - версия сайта для слабовидящих граждан - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указать наличия / отсутствия санузла для инвалидов. Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресу:	

		<p>ГБДОУ детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников Петродворцового района Санкт-Петербурга Сайт: http://www.gbdou12.caduk.ru</p> <p>ГБДОУ №7 Петродворцового района Санкт-Петербурга ул. Разводная, д.5/1 Лит А Сайт: http://gbdouds7petergof.caduk.ru/ Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.</p> <p>ГБДОУ №2 Петродворцового района Санкт-Петербурга Стрельна п., д.47Б, к.лит. А Сайт: http://cad2pfspb.caduk.ru/ Инвалиды с нарушениями зрения</p> <p>ГБДОУ №27 Московского района Санкт-Петербурга ул. Варшавская, дом 47, корпус 3, литер А Сайт: http://ds27nadezhda.ru/ Инвалиды с нарушениями слуха</p> <p>ГБДОУ №5 Петродворцового района Санкт-Петербурга г. Ломоносов, ул. Ломоносова, д. 17. Сайт: http://детсад-ломоносов.рф/ Инвалиды с нарушением умственного развития</p>	
6.3	К,О,С,Г,У	<p>Приказом от 01.09.2016 № 42/10 назначен ответственный сотрудник учреждения: Воспитатель Бошенко Наталья Викторовна. для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.</p>	<p>Приказ №42/10 от 01.09.2016</p>
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	<p>Маршрут движения к ГБДОУ детский сад № 33 Петродворцового района Санкт-Петербурга от ближайшей остановки общественного транспорта 350м. Ближайшая к ГБДОУ детский сад № 33 Петродворцового района Санкт-Петербурга остановка общественного транспорта находится на ул.Ботаническая Автобус № 352, «210, №356, №359, Маршрутное такси №224, №424, №424А Метро «Автово». Железнодорожная станция «Старый Петергоф».</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	<p>Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. В связи со спецификой учреждения автостоянка не предусмотрена. Имеется парковочное место рядом к прилегающей территории ГБДОУ детский сад №33 Петродворцового района Санкт-Петербурга 198504, Санкт-Петербург, г.Петергоф, улица Ботаническая, дом 3, корпус 1, лит. А Земельный участок не принадлежит учреждению</p>	

V. Рекомендации

1. Адаптировать входной узел для всех категорий инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016
2. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с СП 59.13330.2016
3. Установить тактильные пиктограммы, с дублированием шрифта Брайля, в соответствии с СП 59.13330.2016
4. Установить доводчик двери с задержкой для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица

 - /Константинова Т.В./



Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица

 /Лебедев В.А.

